पत्रांक.....1240/

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

प्रेषक,

उपेन्द्र प्रसाद सिंह,
राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

इंजिनियर सत्येन्द्र प्रसाद सिंह,
Empl. No- ER/17/2016
FR/8 लव कुश टावर,
एक्जीविशन रोड, पटना ।

पटना, दिनांक.....10.5.17/

प्रसंग- आपका पत्र संख्या- FR/13/Djamait/R/2017 दिनांक-05.03.2017

विषय- नक्शा सुधार हेतु ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में प्राप्त प्लॉन की जॉच की गयी । प्लॉन में बिल्डिग हाईट 15 मीटर से कम है एवं प्लीन्थ एरिया 500 वर्ग मीटर से कम है, अतएव फायर से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः नक्शा वापस किया जाता है ।

विश्वासभाजन,

10/5/17

(उपेन्द्र प्रसाद सिंह)

सत्येन्द्र प्र० सिंह
9334664258

Ramkrishna Pal
9835088348