

पत्रांक.....1742...../

71
523

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

प्रेषक,

उपेन्द्र प्रसाद सिंह,
राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

श्री संतोष कुमार,
वास्तुविद,
A/47, सचिवालय कॉलोनी,
नियर मौर्या अल्ट्रा साउण्ड,
कंकड़बाग, पटना ।

पटना, दिनांक...10/05/17...../

प्रसंग- आपका पत्र संख्या- 13 दिनांक-06.04.2017


विषय- नक्शा सुधार हेतु ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में प्राप्त प्लॉन की जाँच की गयी ।
प्लॉन में बिल्टिंग हाईट 15 मीटर से कम है एवं प्लिन्थ एरिया 500 वर्ग मीटर से कम है, अतएव
फायर से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

अतः नक्शा वापस लौटाया जाता है ।

विश्वासभाजन,



(उपेन्द्र प्रसाद सिंह)

