FIRE NOC

पत्रांक.....1751:...../

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

प्रेषक,

उपेन्द्र प्रसाद सिंह,
समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी-सह-
राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

उमाशंकर कुमार,
वास्तुविद,
रजि0 नं0-CA/2011/54023

पटना, दिनांक...15/04/2016.

प्रसंग- आपका पत्र संख्या-110/16/G.R/Fire/Ltr. दिनांक-04.03.2016.

विषय- नक्शा लौटाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में प्राप्त प्लॉन की जाँच की गयी । निरीक्षण के क्रम में पाया गया है कि

प्रस्तावित प्लॉन जी0+4 मंजिल का 15 मीटर से कम ऊँचाई का है एवं बिल्टअप एरिया 500 वर्ग मीटर से कम है । इसमें फायर से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

अत: संबंधित वास्तुविद को नक्शा लौटाया जाता है ।

अनु०-यथोपरि ।

विश्वासभाजन,
15.4.16
(उपेन्द्र प्रसाद सिंह)

Anjali Realtech Pvt. Ltd. PATNA

Scanned with CamScanner